Организация ООО "Второй завод" Номер договора _____

Адрес Комсомольская д. 18 Телефон _____

Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _381916

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм

Gобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм

Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с _09.12.2021_ по _16.01.2022__

| Дата | Q | M1 | M2 | M1-M2 | Vи | M2-M1 | t1 | t2 | Время, час | Масса, тонн | Температура, °C | | |

44.42	9.00	0.00	24.00					
18.12.21	2.686	290.2227	290.1172	0.1055	0.00	-	54.32	
44.95	9.37	0.00	24.00					
19.12.21	2.753	290.0234	289.9453	0.0781	0.00	-	55.45	
45.84	9.61	0.00	24.00					
20.12.21	3.296	289.7734	289.7031	0.0703	0.00	-	60.01	
48.52	11.50	0.00	24.00					
21.12.21	4.431	286.3320	286.3281	0.0039	0.00	-	70.60	
55.01	15.59	0.00	24.00					
22.12.21	4.559	287.3203	287.2891	0.0313	0.00	-	70.59	
54.61	15.99	0.00	24.00					
23.12.21	4.768	287.7813	287.7266	0.0547	0.00	-	72.54	
55.85	16.69	0.00	24.00					
24.12.21	4.667	287.4141	287.3242	0.0898	0.00	-	72.12	
55.76	16.36	0.00	24.00					
25.12.21	4.622	287.1836	287.0898	0.0938	0.00	-	71.94	
55.73	16.21	0.00	24.00					
26.12.21	4.544	287.3164	287.2461	0.0703	0.00	-	71.62	
55.69	15.93	0.00	24.00					
27.12.21	4.717	287.3242	287.2695	0.0547	0.00	-	72.99	
56.46	16.53	0.00	24.00					
28.12.21	4.457	287.8242	287.6953	0.1289	0.00	-	71.12	
55.52	15.60	0.00	24.00					
29.12.21	4.617	287.4219	287.2930	0.1289	0.00	-	72.63	
56.45	16.18	0.00	24.00					
30.12.21	4.530	287.3359	287.2188	0.1172	0.00	-	72.01	
56.13	15.88	0.00	24.00					
31.12.21	4.150	287.4102	287.3008	0.1094	0.00	-	68.89	
54.34	14.56	0.00	24.00					
01.01.22	3.399	288.4796	288.3751	0.1045	0.00	-	62.32	
50.42	11.91	0.00	24.00					
02.01.22	3.620	287.3784	287.2520	0.1263	0.00	-	63.67	
50.95	12.72	0.00	24.00					
03.01.22	3.768	286.6558	286.4967	0.1591	0.00	-	65.17	
51.90	13.27	0.00	24.00					
04.01.22	3.862	286.3613	286.2482	0.1131	0.00	-	66.38	
52.77	13.61	0.00	24.00					
05.01.22	3.532	286.5928	286.4607	0.1321	0.00	-	63.16	
50.71	12.45	0.00	24.00					
06.01.22	3.132	286.7639	286.6278	0.1361	0.00	-	59.53	
48.49	11.05	0.00	24.00					
07.01.22	3.327	286.6121	286.4646	0.1475	0.00	-	61.14	
49.41	11.73	0.00	24.00					
08.01.22	3.767	286.1124	285.9926	0.1199	0.00	-	65.50	
52.21	13.29	0.00	24.00					
09.01.22	3.675	285.8362	285.7053	0.1309	0.00	-	64.71	
51.72	12.98	0.00	24.00					
10.01.22	3.586	286.0730	285.9434	0.1296	0.00	-	63.55	
50.89	12.66	0.00	24.00					
11.01.22	3.728	285.8777	285.7729	0.1047	0.00	-	64.09	
50.92	13.17	0.00	24.00					
12.01.22	4.180	285.9197	285.8030	0.1167	0.00	-	68.05	
53.31	14.74	0.00	24.00					
13.01.22	4.050	286.8289	286.6985	0.1304	0.00	-	66.56	

90,592/5238,6 (общ.пл. квартир)=0,017293 гкал/м2

52.31| 14.24| 0.00| 24.00| |
|14.01.22| 2.886| 290.4333| 290.2871| 0.1462| 0.00| - | 55.80|
45.74| 10.06| 0.00| 24.00| |
|15.01.22| 2.967| 290.8396| 290.7051| 0.1345| 0.00| - | 56.33|
46.01| 10.33| 0.00| 24.00| |
|16.01.22| 3.339| 289.9116| 289.8281| 0.0835| 0.00| - | 60.20|
48.56| 11.64| 0.00| 24.00| |
|--------|--------|----------|----------|---------|-------|---------|------|----
--|------|------|------|-------|
| Итого | 147.408|11207.7344|11203.6572| 4.0779| 0.00| 0.0000| 64.69|
51.42| 13.27| 0.00|936.00|0.00 |
|--------|--------|----------|----------|---------|-------|---------|------|----
--|------|------|------|-------|

Показания интеграторов КМ-5

|--------------|----------|---------|---------|---------|--------|

| Дата Время | Q | M1 | M2 | Vи |
Tp |

|--------------|----------|---------|---------|---------|--------|

|16.01.22 24:00| 56.817| 4596.68| 4594.66| 0.00|
384.00|
|01.01.22 00:00| 0.000| 0.00| 0.00| 0.00|
0.00|
|31.12.21 24:00| 644.734| 64681.04| 64714.80| 0.00|
5685.44|
|09.12.21 00:00| 554.143| 58069.98| 58105.80| 0.00|
5133.44|

|--------------|----------|---------|---------|---------|--------|

| Итого | 147.408| 11207.73| 11203.66| 0.00|
936.00|

|--------------|----------|---------|---------|---------|--------|

Отчетный период ___936.00_час. Период норм.работы
___936.00_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа
(E)____0.000_час.
Период t1-t2 < min (D)____0.000_час. Период G<min
(g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.