

Организация ООО "Второй завод"

Номер договора _____

Адрес Сосновая д. 24

Телефон _____

Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_

Номер теплосчетчика _377374

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

___мм

Гпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду=

___мм

Гобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду=

Гп : 10__л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров

теплопотребления

с _09.12.2021_ по _16.01.2022_

Дата		Q		M1		M2		M1-M2		Vi		M2-M1		t1		t2	
t1-t2		Нераб. Работы Классиф						утечка				подмес					
		Гкал															
		Тн Тр ошибок															
09.12.21		3.237		211.7734		212.1563		-		0.00		0.3828		67.40			
52.14	15.26	0.00		24.00													
10.12.21		3.407		211.8672		212.2148		-		0.00		0.3477		69.19			
53.13	16.06	0.00		24.00													
11.12.21		3.653		211.6680		212.0078		-		0.00		0.3398		71.91			
54.68	17.23	0.00		24.00													
12.12.21		3.270		212.0625		212.4102		-		0.00		0.3477		67.63			
52.23	15.40	0.00		24.00													
13.12.21		2.797		212.7852		213.1680		-		0.00		0.3828		61.97			
48.85	13.12	0.00		24.00													
14.12.21		2.518		213.0508		213.4727		-		0.00		0.4219		58.82			
47.03	11.80	0.00		24.00													
15.12.21		2.473		212.6484		213.0547		-		0.00		0.4063		58.34			
46.73	11.61	0.00		24.00													
16.12.21		2.242		214.6484		215.0664		-		0.00		0.4180		55.26			
44.84	10.42	0.00		24.00													
17.12.21		2.133		215.9102		216.3594		-		0.00		0.4492		53.77			

43.91	9.86	0.00	24.00						
18.12.21		2.219	215.6563	216.1016	-	0.00	0.4453	54.68	
44.41	10.27	0.00	24.00						
19.12.21		2.280	215.5391	215.9648	-	0.00	0.4258	55.81	
45.25	10.56	0.00	24.00						
20.12.21		2.707	214.9102	215.3789	-	0.00	0.4688	60.35	
47.77	12.57	0.00	24.00						
21.12.21		3.567	211.7930	212.2930	-	0.00	0.5000	70.96	
54.14	16.81	0.00	24.00						
22.12.21		3.660	212.5547	213.0664	-	0.00	0.5117	70.96	
53.76	17.19	0.00	24.00						
23.12.21		3.808	212.9336	213.4297	-	0.00	0.4961	72.91	
55.05	17.85	0.00	24.00						
24.12.21		3.719	212.7461	213.1992	-	0.00	0.4531	72.51	
55.06	17.45	0.00	24.00						
25.12.21		3.687	212.6484	213.0781	-	0.00	0.4297	72.36	
55.05	17.31	0.00	24.00						
26.12.21		3.626	212.7188	213.1992	-	0.00	0.4805	72.01	
55.00	17.01	0.00	24.00						
27.12.21		3.731	212.6484	213.1523	-	0.00	0.5039	73.39	
55.87	17.52	0.00	24.00						
28.12.21		3.522	213.0313	213.4961	-	0.00	0.4648	71.53	
55.02	16.51	0.00	24.00						
29.12.21		3.644	212.7734	213.2188	-	0.00	0.4453	73.06	
55.97	17.09	0.00	24.00						
30.12.21		3.591	212.7383	213.1758	-	0.00	0.4375	72.44	
55.59	16.85	0.00	24.00						
31.12.21		3.306	212.7773	213.2305	-	0.00	0.4531	69.32	
53.81	15.51	0.00	24.00						
01.01.22		2.741	213.7177	214.1822	-	0.00	0.4645	62.73	
49.93	12.80	0.00	24.00						
02.01.22		2.913	212.8687	213.3395	-	0.00	0.4708	64.05	
20.39	13.66	0.00	24.00						
03.01.22		3.044	212.4146	212.8231	-	0.00	0.4086	65.59	
51.29	14.31	0.00	24.00						
04.01.22		3.146	212.1536	212.5769	-	0.00	0.4233	66.80	
52.00	14.80	0.00	24.00						
05.01.22		2.872	212.4506	212.8177	-	0.00	0.3672	63.59	
50.09	13.50	0.00	24.00						
06.01.22		2.575	212.6744	213.0863	-	0.00	0.4119	59.93	
47.85	12.09	0.00	24.00						
07.01.22		2.716	212.4735	212.9175	-	0.00	0.4440	61.52	
48.76	12.76	0.00	24.00						
08.01.22		3.057	211.9625	212.4065	-	0.00	0.4440	65.89	
51.49	14.40	0.00	24.00						
09.01.22		2.981	211.8386	212.2446	-	0.00	0.4060	65.12	
51.07	14.05	0.00	24.00						
10.01.22		2.926	212.2102	212.5848	-	0.00	0.3746	63.97	
50.21	13.77	0.00	24.00						
11.01.22		3.015	212.0251	212.4675	-	0.00	0.4424	64.49	
50.29	14.20	0.00	24.00						
12.01.22		3.367	211.9355	212.3821	-	0.00	0.4465	68.46	
52.60	15.86	0.00	24.00						
13.01.22		3.272	212.6409	213.1270	-	0.00	0.4861	66.95	

72,797/
3633,24
(общ.пл.
квартир)
=0,020036
гкал/на 1 м²

51.59	15.36	0.00	24.00					
14.01.22	2.378	215.7097	216.1785	-	0.00	0.4688	56.18	
45.19	11.00	0.00	24.00					
15.01.22	2.423	215.6960	216.1772	-	0.00	0.4812	56.70	
45.50	11.21	0.00	24.00					
16.01.22	2.691	214.6360	215.1311	-	0.00	0.4951	60.58	
48.06	12.52	0.00	24.00					

-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
Итого	118.914	8309.2910	8326.3369	0.0000	0.00	17.0468	65.08	
50.80	14.29	0.00	936.00	0.00				

-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								

Показания интеграторов КМ-5

Тр	Дата	Время	Q	M1	M2	Vi
	16.01.22	24:00	46.118	3407.41	3414.44	0.00
384.00	01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
0.00	31.12.21	24:00	510.669	47394.09	47542.11	0.00
5619.98	09.12.21	00:00	437.873	42492.21	42630.21	0.00
5067.98						

-- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
	Итого		118.914	8309.29	8326.34	0.00
936.00						

-- ----- ----- ----- ----- ----- -----						

Отчетный период _____936.00_час. Период норм. работы
 _____936.00_час.

Период отключения питания (U) _____0.000_час. Период функц.отказа
 (E) _____0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____0.000_час. Период G<min
 (g) _____0.000_час.
 Период G>max (G) _____0.000_час.

